

令和6年1月31日

排出事業者各位

東明興業株式会社

木くずライン復旧のお知らせ

令和6年1月21日に、所沢支社中間処理工場木くずライン付帯設備において火災が発生し、関係者の皆様には大変ご迷惑をお掛けしました。令和6年1月30日より、所沢支社中間処理工場木くずラインは、仮復旧致しました。

自社の事故調査委員会において原因を究明の上、下記の是正・予防・改善策を講じました。

現在1ヶ月を目途に、本復旧の計画を進めております。関係者の皆様には、改めて深くお詫び申し上げます。

記

- ①破砕機及び磁選機周りの清掃、散水の強化
- ②夜間警備の巡回パトロール強化と申し送り
- ③危険個所を特定し、パトロール時の記録の確認
- ④サーモグラフィ火災監視装置の導入

以上